

## 2008년 시의회 행정사무감사 처리결과

구 분	주요내용	처 리 결 과	비고
시정처리 요구사항(1)	홈페이지 정보목록을 수시 정비, 최신자료를 공개하여 이용자 편의도모	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정보목록 공개                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 매 분기 익월 10일을 정보목록 공개일로 정함</li> <li>- 2008년도 4/4분기 정보목록 공개 : 2009. 1. 8 완료</li> <li>· 홈페이지 「고객서비스센터」 - 「정보공개제도」 - 「정보목록」</li> <li>※ 홈페이지 개편과 관련하여 정보공개 등이 지연되었으나, 행정정보 기준, 공개시기 등에 맞게 홈페이지 관리를 철저히 하겠음</li> </ul> </li> </ul>	완료
제안사항(1)	양동시장 등 6개 역사가 작년에 비해 미세오염 농도가 증가되고 있어 감소대책 강구	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공기질이 저하되지 않도록 환기설비 가동기준 강화                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공조환기설비 가동기준을 기존 125<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>에서 '09년부터 120<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>로 강화</li> <li>- 미세먼지 제어를 위한 환기설비 가동기준을 공기질 상승시간대 (출근시간대)는 10% 상향 관리</li> <li>※ '07년 대비 '08년 공기질(미세먼지) 농도 (법적기준:150<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</li> <li>· 13개 역사 평균 : 74.2(07년), 72.8(08년) → -1.4(감소)</li> <li>· 증가 역사(6개소) : 69.1(07년), 82.1(08년) → +13.0(증가)</li> <li>· 감소 역사(7개소) : 78.5(07년), 64.8(08년) → -13.7(감소)</li> </ul> </li> </ul>	완료
제안사항(2)	피크전력관리시스템 운영관련 경보발령시 환풍기 및 냉방기 일시정지로 인한 공기질 저하가 우려되므로 개선방안 강구	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 단계별 최대수요전력(PEAK)값에 따른 기계설비 운용기준 마련 : 설비탑-488(2009.1.21)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미세먼지 제어설비 등은 관리대상에서 제외하여 실내 공기질 저하 되지 않도록 유지</li> </ul> </li> <li>○ 단계별 조치사항                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1단계(PEAK값 기준 90%)</li> <li>· 조치사항 : 정상가동</li> <li>- 2단계(PEAK값 기준 95%)</li> <li>· 조치사항 : 정지</li> <li>· 해당설비 : 미세먼지제어 관련 없는 설비(기능실 급배기, 본선급기)</li> </ul> </li> </ul>	완료